

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KATOWICACH
UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE

TT
TES
OZP jmb


http://www.psse.katowice.pl/

NIP: 634-10-45-254

e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl

Katowice, dnia 14.02.2013r.

NS/HKiŚ/4564/U/5-1/13



Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
ZA ROK 2012**

Sekretariat
32 257 04 04

Fax
32 253 24 89

Centrala
32 253 24 60

Sekcja
Epidemiologii
32 253 24 94

Sekcja Higieny
Żywności, Żywienia
i Przedmiotów
Użytku
32 253 24 81

Sekcja Higieny
Komunalnej
i Środowiska
32 253 24 72

Sekcja Higieny
Pracy
32 253 24 78

Sekcja Higieny
Dzieci i Młodzieży
32 253 24 75

Sekcja
Zapobiegawczego
Nadzoru
Sanitarnego
32 253 24 87

Sekcja
Oświaty Zdrowotnej
32 253 24 79

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r, Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123 poz. 858 z późn. zm.);
- § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61 poz. 417 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

po przeanalizowaniu wyników badań wody zawartych w sprawozdaniach z badań wykonanych w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. stwierdza, że w zakresie badanych parametrów monitoringu kontrolnego i przeglądowego, woda na terenie miasta Siemianowice Śląskie spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1- 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.) – **w roku 2012 woda była przydatna do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

W roku 2012 prowadzony był na terenie miasta Siemianowice Śląskie monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.). Częstotliwość pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych określono na podstawie załącznika numer 6 do w/w rozporządzenia biorąc pod uwagę objętość wody rozprowadzanej na terenie miasta Siemianowice Śląskie. Badania wody dostarczanej mieszkańcom miasta obejmowały zakres monitoringu kontrolnego i przeglądowego określony w w/w rozporządzeniu.

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzony był łącznie w 13 stałych punktach monitoringowych. Badania jakości wody były wykonywane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oraz przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej.

W roku 2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach pobrał do badań laboratoryjnych ogółem:

- 50 próbek do badań fizykochemicznych,
- 43 próbki do badań bakteriologicznych.

Wszystkie próbki wody w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełniały wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).

Ponadto w roku 2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nadzorował prowadzenie przez Wodociągi Siemianowickie „Aqua- Sprint” Sp. z o.o. i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A. wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Liczba próbek wody pobranych do badań w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego była zgodna z wymaganiami określonymi w w/w rozporządzeniu. Liczba raportowanych próbek wody pobranych przez w/w przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wynosiła łącznie w 2012 roku:

- 82 próbki do badań fizykochemicznych,
- 81 próbek do badań bakteriologicznych.

Kwestionowano 1 próbkę ze względu na ponadnormatywną mętność. Pozostałe raportowane próbki wody z kontroli wewnętrznej w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełniały wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).

Stwierdzone przekroczenie parametru występowało krótkotrwale. Nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale przekroczeń żadnego z badanych parametrów.

Po rozpatrzeniu wszystkich wyników badań wody wykonanych od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. stwierdzono, że w roku 2012 woda na terenie miasta Siemianowice Śląskie była przydatna do spożycia przez ludzi.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Katowicach


mgr Jolanta Kolaniko

Otrzymują:

1. Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint Sp. z o.o.
ul. 27- go Stycznia 1, 41- 100 Siemianowice Śląskie.
2. a/a.