

TT + IFF

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KATOWICACH
UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE**

<http://www.psse.katowice.pl/>

e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl

Katowice, dnia 22.07.2015r.

NS/HKiŚ/4564/U/9/2015

Sekretariat
32 257 04 04

Fax
32 253 24 89

Centrala
32 253 24 60

**Sekcja
Epidemiologii**
32 253 24 94

**Sekcja Higieny
Żywności, Żywnienia
i Przedmiotów
Użytku**
32 253 24 81

**Sekcja Higieny
Komunalnej
i Środowiska**
32 253 24 72

**Sekcja Higieny
Pracy**
32 253 24 78

**Sekcja Higieny
Dzieci i Młodzieży**
32 253 24 75

**Sekcja
Zapobiegawczego
Nadzoru
Sanitarnego**
32 253 24 87

**Sekcja
Oświaty Zdrowotnej**
32 253 24 79

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41- 100 Siemianowice Śląskie

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
za okres pierwszego półrocza 2015r.**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139);
- § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe tj. Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint Sp. z o.o. i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w punktach monitoringowych na terenie miasta Siemianowice Śląskie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów monitoringu kontrolnego i przeglądowego **woda na terenie miasta Siemianowice Śląskie spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1- 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.) – w okresie pierwszego półrocza 2015r. woda była przydatna do spożycia przez ludzi.**

TT/384/15

WODOCIĄGI SIEMIANOWICKIE AQUA-SPRINT Sp. z o.o. BIURO PODAWCZE
Wpł. 27-07-2015
Podpis <i>PIO 1000/15</i>

Uzasadnienie

W okresie pierwszego półrocza 2015r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.) na terenie miasta Siemianowice Śląskie pobrano ogółem:

- 21 próbek do badań fizykochemicznych,
- 21 próbek do badań bakteriologicznych.

W ramach prowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach monitoringowych badań wody na terenie miasta Siemianowice Śląskie kwestionowano 1 próbkę wody ze względu na nieakceptowalny zapach oraz 1 próbkę wody ze względu na przekroczone parametry bakteriologiczne (*Clostridium perfringens* łącznie ze sporami). Pozostałe próbki wody w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełniały wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nadzorował prowadzenie przez Wodociągi Siemianowickie „Aqua- Sprint” Sp. z o. o. i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Liczba raportowanych próbek wody pobranych na terenie miasta Siemianowice Śląskie przez w/w przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej wynosiła łącznie w pierwszym półroczu 2015r.:

- 37 próbek do badań fizykochemicznych,
- 35 próbek do badań bakteriologicznych.

Wszystkie raportowane próbki wody z kontroli wewnętrznej w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełniały wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przepisach prawnych.

Stwierdzone przekroczenia parametrów występowały krótkotrwale. Przedsiębiorstwa wodociągowe podjęły działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań. Nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale przekroczeń żadnego z badanych parametrów.

Po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody wykonanych od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. stwierdzono, że **w okresie pierwszego półrocza 2015 woda na terenie miasta Siemianowice Śląskie była przydatna do spożycia przez ludzi.**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Katowicach

mgr inż. Andrzej Kozłowski

Do wiadomości:

1. Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 100, 41- 100 Siemianowice Śląskie.
3. a/a